Eurofins Institut Jäger GmbH
Ernst-Simon-Straße 2-4
D-72072 Tübingen

Tel: 07071 7007-0
Fax: 07071 7007-77

info.tuebingen@eurofins-umwelt.de
www.eurofins.de

Eurofins Institut Jäger GmbH - Ernst-Simon-Str. 2-4 - 72072 Tübingen

Gemeinde
Mönchweiler
Bürgermeisteramt
Hindenburgstr. 42

78087 Mönchweiler

Telefon: 07721/9480-0 Fax: 07721/9480-40

PRÜFBERICHT

Tübingen, 04.04.2017 / jr

Es schreibt Ihnen Frau Dr. Riedlinger (7007-42)

Art des Auftrages: Leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW)
Auftragsnummer: S17-01541
Kundennummer: 00088
Tagebuchnummer: PS17-03557
Wasserkörper / Objekt: Mönchweiler u. Ortsteile
Entnahmeort / -stelle: Bohl / TB II / Rohwasser, E.Nr.:326037-TB-0002, LFU.Nr.:0004/268-5
Probenahme / -nehmer: 28.03.2017 / 13:25 Uhr Mayer Burga / Eurofins Institut Jäger
Probeneingang: 28.03.2017
Untersuchungsbeginn: 29.03.2017 **Untersuchungsende:** 04.04.2017
Probenahmemethode: DIN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 5667-1 (A 4)

ERGEBNISSE

Parameter	Einheit	Prüfergebnis	Grenz-werte	Prüfverfahren
Leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe (LCKW)				
Wassertemperatur bei PN	℃	10,0		DIN 38404-4 (C 4)
Dichlormethan	µg/l	< 1		DIN EN ISO 10301 (F 4)
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	< 1		DIN EN ISO 10301 (F 4)
Trichlorethen	µg/l	< 1		DIN EN ISO 10301 (F 4)
Tetrachlorethen	µg/l	< 1		DIN EN ISO 10301 (F 4)
1,2-cis-Dichlorethen	µg/l	< 1		DIN EN ISO 10301 (F 4)
Organische Chlorverbindungen	µg/l	**< 5**	10	DIN EN ISO 10301 (F 4)
Tetrachlormethan	µg/l	< 1	3	DIN EN ISO 10301 (F 4)
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	< 1		DIN EN ISO 10301 (F 4)
Dichlorbrommethan	µg/l	< 1		DIN EN ISO 10301 (F 4)
Dibromchlormethan	µg/l	< 1		DIN EN ISO 10301 (F 4)
Tribrommethan (Bromoform)	µg/l	< 1		DIN EN ISO 10301 (F 4)
Summe Trihalogenmethane (THM)	µg/l	**< 4**	10	berechnet

PN = Probenahme
Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jäger GmbH.
Es gelten die Nachweisgrenzen gemäß Anlage 5 der TrinkwV 2001

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Eurofins Institut Jäger GmbH
Ernst-Simon-Straße 2-4
72072 Tübingen

Geschäftsführer: Matthias Hamann
Registergericht Stuttgart, HRB 382768
USt-IdNr. DE 245713899

Norddeutsche Landesbank Hannover
Konto Nr. 0199 914706 (BLZ 250 500 00)
IBAN: DE6825 0500 0001 9991 4706
SWIFT-BIC: NOLADE2HXXX

Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

78050 VS-Villingen, Friedrichstr. 9, Tel. 07721 55050, Fax 07721 55000
68229 Mannheim, Markircher Straße 7, Tel. 0621 48028642 Fax 0621 4802 8669
86156 Augsburg, Kobelweg 12 1/6, Tel. 0821 7101000 Fax 0821 710100199
88250 Weingarten, Ettishofer Straße 12, Tel. 0751 5688750 Fax 0751 5688751
78467 Konstanz, Robert-Bosch-Str. 18, Tel. 07531 50343, Fax 07531 50262
77761 Schiltach, Geroltzhäuser Weg 3, Tel. 07836 2041 Fax 07836 7738
90491 Nürnberg, Volbehrstr. 24, Tel. 0911 92320011, Fax 0911 36816308

an Gemeinde Mönchweiler Bürgermeisteramt
Kundennummer: 00088
Auftrags-Nr.: S17-01541 zu Tgb.-Nr.: PS17-03557

BEFUND

Nach einer Beurteilung gemäß den Grenzwerten der TrinkwV a. F. werden in der vorliegenden Wasserprobe die Grenzwerte von 10 µg/l für organische Chlorverbindungen gemäß Anlage 2 TrinkwV (a.F.), lfd. Nr. 12 vom 05.12.1990 eingehalten. Der Grenzwert für Trihalogenmethane gemäß Anlage 3 TrinkwV (a.F.), lfd. Nr. 1 vom 05.12.1990, von 10 µg/l wird ebenfalls eingehalten.

Mehrfertigung: LRA/GA Schwarzwald-Baar-Kreis (via mail)
SW Villingen-Schwenningen (per Mail)

Veronika Steinle
Analytical Service Manager

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden.
Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.